



## UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, 20.07.2016 r.

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
Publicznego

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-06/06/2016/272/W/MSW na „**Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie 1.**

Dotyczy rozdziału V SIWZ - Termin wykonania zamówienia

Zwracamy się z prośbą o wskazanie daty od kiedy Zamawiający planuje rozpocząć zakup energii elektrycznej w ramach niniejszego postępowania.

Informacja ta jest niezbędna Wykonawcy do wyceny przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie jest w stanie wskazać konkretnej daty od której planuje się rozpocząć zakup energii elektrycznej. Powyższy termin uzależniony jest od rozstrzygnięcia postępowania oraz związanych z tym faktem procedur, jak również rozwiązaniem przez Zamawiającego obowiązujących w tym zakresie umów. Ponadto zgodnie z zapisami rozdziału IV SIWZ pkt 3 i 4 „ 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje sukcesywnie po skutecznym zakończeniu realizacji dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku gdy rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w odniesieniu do wszystkich lub przynajmniej jednego punktu poboru w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, umowa wygasa odpowiednio w całości lub w części w odniesieniu do punktu poboru co do którego nie nastąpi realizacja zamówienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w szczególności w zakresie zapłaty wynagrodzenia bądź też utraconych korzyści”.

Biorąc pod uwagę okresy wypowiedzenia obowiązujących umów, Zamawiający orientacyjnie zakłada, że pierwsza dostawa może nastąpić w okolicach grudnia 2016 roku.

#### **Pytanie 2.**

W rozdziale V SIWZ pkt 1 umieszczono zapis „lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie...” Czy należy to rozumieć tak, że jeżeli kwota określona w umowie zostanie w pełnej kwocie wykorzystana, umowa ulega rozwiązaniu? Taki warunek jest możliwy do wypełnienia, tylko w sytuacji codziennych (godzinowych) odczytów poboru energii i natychmiastowego bieżącego jej rozliczania. W przypadku odczytów miesięcznych i rozliczania



## UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

płatności w miesięcznych okresach, niemożliwym do dokładnego sprecyzowania jest (moment – minuta), w którym danym okresie miesięcznym, nastąpiło przekroczenie zużycia i kwoty płatności. Stąd zwracamy się z zapytaniem, czy możliwe jest dopisanie do w/w punktu zapisu, „lecz końcowe rozliczenie całości przedmiotu niniejszej umowy nastąpi nie wcześniej, niż z końcem miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło wykorzystanie pełnej kwoty”?

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu rozdziału V pkt 1 SIWZ z uwagi na fakt, iż jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań, zgodnie z odpowiednio ustalonymi planami finansowymi. Dodatkowo należy wskazać, iż we wskazanym rozdziale V pkt 1 SIWZ przewidziane zostało, iż „ (...) realizacja zamówienia będzie następować w okresie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia pierwszej dostawy lub do wyczerpania wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie (...)”. W związku z powyższym Strony umowy przy zachowaniu należytej staranności są w stanie odpowiednio monitorować i przewidywać termin wyczerpania kwoty wynagrodzenia maksymalnego, w odniesieniu do terminu obowiązywania umowy.

### **Pytanie 3.**

Dotyczy rozdziału XXIV SIWZ - Istotne dla stron postanowienia

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z zastosowaniem wzoru umowy powszechnie stosowanego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż zapisy nie będą sprzeczne z warunkami określonymi w SIWZ?

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy z zastosowaniem wzoru umowy powszechnie stosowanego przez Wykonawcę

### **Pytanie 4.**

Dotyczy rozdziału XXIV SIWZ pkt. 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa skutkujących zmianę wysokości podatku akcyzowego i VAT?

### **Odpowiedź 4**

Zgodnie z zapisem rozdziału XXIV pkt 4 ppkt 9) i 10) Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku:

„ 9) w przypadku zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie,

10) zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem umowy w



## UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wówczas wynagrodzenie brutto ulegnie proporcjonalnej modyfikacji”.

### **Pytanie 5.**

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. b) Zamawiający umieścił zapis, który zobowiązuje Wykonawcę do okazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, umowy dystrybucyjnej z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. do której podłączone są obiekty UMFC .

Informujemy, iż zapisy jakie znajdują się w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy RWE Stoen Operator Sp. z o.o., a Wykonawcą, nie zezwalają na udostępnianie umowy osobom trzecim do wglądu. W związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: okazanie oświadczenia o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej nr .....z dnia.....z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

### **Odpowiedź 5**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. b) na następującą treść:

b) Warunkiem zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie złożenie przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. do której podłączone są obiekty UMFC, wraz z podaniem daty jej zawarcia oraz innych danych identyfikujących umowę, zawartej na czas nie krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz zapewniającej ciągłość sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do wskazanych przez Zamawiającego punktów poboru.

### **Pytanie 6.**

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Informujemy, iż wymóg przedstawiania w kolumnie 4 formularza jednej ceny jednostkowej za sprzedaż energii oraz jej dystrybucję nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Cena za dystrybucję energii musi być zgodna z aktualną Taryfą OSD zatwierdzoną przez URE, natomiast cena za sprzedaż energii w niniejszym postępowaniu ma być ceną indywidualną .

Dodatkowo za cenę dystrybucji energii elektrycznej odpowiada wiele składników wyrażonych zgodnie z Taryfą OSD w różnych jednostkach: zł/KWh, zł/KW/miesiąc, zł/miesiąc.

W związku z powyższym proponujemy umieszczenie w formularzu ofertowym jedynie ceny netto i brutto całości zamówienia, która zostanie przeniesiona z formularza cenowego załącznika nr 7. Pytanie to dotyczy to także formularza w § 8 umowy.

### **Odpowiedź 6**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy oraz Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

### **Pytanie 7.**

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 1 ust. 4



## UNIwersYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

W nawiązaniu do pytania nr 6 powyżej proponujemy zmianę zapisu na cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 7 do umowy).

### **Odpowiedź 7**

W odpowiedzi na pytanie powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 4 umowy – Załącznika nr 6 do SIWZ.

### **Pytanie 8.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 2 ust. 6 umowy.

Informujemy, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku Nr 1059 j.t. ) i aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty objęte przedmiotowym postępowaniem. Wykonawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za przerwy i ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej.

### **Odpowiedź 8**

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawiera kompleksową umowę na dostawę energii, nie jest zatem stroną umowy z OSD, który de facto odpowiada za ciągłość dostaw. Kwestia odpowiedzialności za ciągłość i niezawodność dostaw powinna być uregulowana w umowie pomiędzy OSD a Wykonawcą. Natomiast Zamawiający będzie egzekwował należyte wykonanie tego zobowiązania od strony z którą zawarł umowę tj. od Wykonawcy. Reasumując Zamawiający nie dopuszcza zmiany § 2 ust. 6 umowy.

### **Pytanie 9.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w § 4 ust. a umowy

Co Zamawiający rozumie przez zapis „uzgodnienia z Zamawiającym zapewnienia ciągłości sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej” ?

### **Odpowiedź 9**

Uzgodnienie z Zamawiającym zapewnienie ciągłości sprzedaży polega na poinformowaniu go w jaki sposób odbywać się będzie ewentualna zmiana dostawcy energii, w jaki sposób może ona wpłynąć na ciągłość dostaw oraz jakie czynności zamierza podjąć Wykonawca w celu płynnej zmiany bez przerwy w dostawie.


### **Pytanie 10.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w § 4 ust. b umowy

Co Zamawiający rozumie przez zapis „przedstawienie harmonogramu prac umożliwiających zapewnienie ciągłości sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej”?

### **Odpowiedź 10**

Harmonogram precyzuje w czasie czynności określone w odpowiedzi na pytanie nr 9.



## UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

### **Pytanie 11**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 4 ust. c umowy na następujący :

„bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci”

### **Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu umowy.

### **Pytanie 12**

Dotyczy zapisu w § 4 ust. e umowy

Sposób powiadamiania o planowanych przerwach reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego tj. § 42 ust. 4

„4) powiadamia z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikowania się - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;”

### **Odpowiedź 12**

Niestety powyższe jest jedynie stwierdzeniem, a nie pytaniem, w związku z czym Zamawiający nie odnosi się do powyższego stwierdzenia. Zapis umowy w § 4 ust. 2 lit. e jest zgodny z zapisem § 42 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

### **Pytanie 13**

Dotyczy § 10 ust. 1 umowy.

Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wprowadzenie lustrzanego zapisu kary umownej dla Zamawiającego za odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

### **Odpowiedź 13**

Z uwagi na to, iż kara umowną jest karą za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu zaproponowanego w powyższym pytaniu.

### **Pytanie 14.**

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z § 10 ust. 2 umowy lub wprowadzenie zapisu iż Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku uporczywego naruszania przez Wykonawcę warunków umowy po mimo wezwania do zaprzestania tych czynności.



## UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

### **Odpowiedź 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 2 wzoru umowy.

### **Pytanie 15.**

Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w § 10 ust. 4 umowy.

Informujemy, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku Nr 1059 j.t. ) i aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty objęte przedmiotowym postępowaniem. Wykonawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za przerwy i ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej.

### **Odpowiedź 15**

Wykonawca winien w taki sposób uregulować umowę zawartą z OSD, ażeby w przypadku przerw i ograniczeń w sprzedaży odpowiedzialnością za te czynności obciążyć OSD, odpowiednią karą umowną. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia zapisu § 10 ust. 4 umowy.

### **Pytanie 16**

Dotyczy załącznika nr 7

Informujemy, iż zgodnie z Taryfą OSD dla układu pomiarowego rozliczanego w grupie taryfowej G opłaty dystrybucyjne nie są zależne od wysokości mocy zamówionej.

Dodatkowo składnik stały stawki sieciowej oraz stawka opłaty przejściowej liczone są w jednostce zł/miesiąc.

W związku z powyższym dla potrzeb prawidłowego wyliczenia ceny oferty proponujemy wpisanie w kolumnie moc dla taryfy G wartości 1 lub zastosowanie dla tego jednego punktu odrębnego formularza.

### **Odpowiedź 16**

Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i sugeruje w wpisanie w kolumnie moc dla taryfy G wartości 1.

**Wobec powyższego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01 sierpnia 2016 roku.**

Kanclerz UMFC

Mgr Magdalena Giedrojc-Juraha